



Kurzinformationen Flüssiggasbehälter Güstrow

Informationen nach §8a der 12. BImSchV

Dr.-Ing. habil. Steffen Päßler
Stand: 2.11.18

Steffen.paessler@ontras.com

Kurzinformationen nach §8a der 12. BImSchV

Name der Anlage	Biogaseinspeiseanlage Güstrow
Zweck	Konditionierung und Einspeisung von Biogas in das öffentliche Gasnetz
Adresse	NAWARO BioEnergie Park „Güstrow“ GmbH Am Langen Bruch 1 - 18273 Güstrow
Betreiber	ONTRAS Gastransport GmbH, Maximilianallee 4, 04129 Leipzig
Ansprechpartner des Betreibers	Jörg Salomon, Tel.: 0341-27111-0
Störfallbeauftragter	Dr. Steffen Päßler, Tel.: 0341-27111-0
Ansprechpartner im Notfall	Dispatching Zentrale der ONTRAS Tel.: 0800-443 443 0 (kostenlos)
Rechtsgrundlage für den Betrieb	12. BImSchV
Zuständige Behörde/ Auskünfte zu Vor-Ort Kontrollen bzw. weitere Informationen	Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg Erich-Schlesinger-Str. 35, 18059 Rostock Tel.: 0381 331670
Bei der Behörde vorliegende Unterlagen nach 12. BImSchV	Unterlagen nach §7, Sicherheitskonzept nach §8, Alarm- und Gefahrenabwehrplan nach §10, Information der Öffentlichkeit nach §8a
Letze Vor-Ort Kontrolle der Behörde	12.10.2017

Name der Anlage	Biogaseinspeiseanlage Güstrow
Bezeichnung der gefährlichen Stoffe	Flüssiggas (Propan, Propen, Butan, Buten und deren Gemische); hochentzündliches Gas
Wesentliche Gefahr im Störfall	Explosion mit anschließendem Brand
Technische Schutzmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen des primären und sekundären Explosionsschutzes, - SBV Flüssiggas / Doppelarmaturen SIL-2 überwacht
Organisatorische Schutzmaßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Nur Einsatz von geschultem Personal - Ständige Fernüberwachung durch Dispatching Zentrale - Sicherheitstechnische Abnahmen durch externe Sachverständige
Notfallübungen	<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßiges Training des eingesetzten Personals - Regelmäßige Übungen mit Personal der Biogaserzeugungsanlage und mit der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Gelände
Benachbarter Betriebsbereich	Biogaserzeugungsanlage NAWARO BioEnergie Park „Güstrow“ GmbH
Wesentliche Vorsichtsmaßnahmen im Notfall	<ul style="list-style-type: none"> - Abstand halten, Absperrungen beachten - Fenster bzw. Türen schließen - nach Möglichkeit alle elektrischen Geräte ausschalten - Den Anweisungen der Rettungskräfte Folge leisten